

Delgaz Grid SA, B-dul Pandurilor 42, 540554 Târgu Mureș

Către,  
Comuna CEPLENITA,  
Jud. IASI  
Tel/fax:  
Email:

**Iasi**

## **AVIZ de Principiu NR. 172 / data 23.04.2021**

Comisia de avizare Nivel CA2 Centru Operatiuni Retea Electricitate - Delgaz Grid SA, în ședința de avizare din 23.04.2021, a analizat documentația tehnico-economică:

**Denumirea proiectului: PUG-COMUNA CEPLENITA**

**Indicativul proiectului: 04/2013**

**Faza de proiectare: PUG**

**Elaborator: SC TESS CONEX SA , IASI**

În urma analizării documentației, comisia de avizare Nivel CA2 Centru Operatiuni Retea Electricitate - Delgaz Grid SA:

### **AVIZEAZĂ**

documentația prezentată

**MENTIONAM CA PREZENTUL AVIZ NU TINE LOC DE AVIZ DE AMPLASAMENT SI NICI DE AVIZ DE RACORDARE.**

#### ***Precizări și observații:***

- Se vor adapta capacitatile energetice, rețelele din gestiunea SC Delgaz Grid SA ,astfel incat sa fie indeplinite masurile de siguranta si protectie (dublarea izolatiei liniilor electrice aeriene,cleme de retinere, montare prize de pamant, inlocuire de stalpi pentru respectarea gabaritelor etc.) in conformitate cu ordinul 239/2019.  
In cadrul documentatiei PUG se va prevedea buget pentru realizarea si respectarea conditiilor anterior mentionate.

**Strugaru Cătălin-Paul**  
**Presedinte**

**Draghici Elena-Madalina**  
**Secretar activitati de avizare**